



- nová přípojka VN 22 kV v tr.ochranné, pr.160 mm
- zesílení ochrany-uložení v chráničce mimo běžnou trasu
- uložení v protlaku průměr 160 mm, délka 14 m
- nové vedení NN - AES
- nové zemní kab.vedení NNK
- stavební úprava vedení NN ve st.trase
- svodič přepětí VN, uzemnění
- svodič přepětí NN, uzemnění
- nová trafostanice VN/nn-kiosek-betonbau
půdorys 1,9 x 3,1 m, výška po zapaštění 1,6 m
- odkoupení pozemku 4x5 m



Investor: ČEZ Distribuce, a.s.	Stupeň: DŮR	V.I.T. - Vít Nová
Měřítko: 1 : 500	Datum: 11/2010	
Formát: A3	Číslo zakázky: IE-12-8001735	Vypracoval: Ing. Fr.Stružka
Název akce: ROPICE - Oblásky, DTS, VNK, NNV		Odpovědný projektant: Ing. Fr.Stružka
Název výkresu: SITUACE - DTS		podpis:
		Číslo výkresu: 1-1